


1

2

3

4



CERCO PERIMETRAL

ACCESO A ET

ACCESO A AEROGENERADORES

B

B

TORRE TERMINAL LAT
132 kV
LAT: 42°41'43,15"
LONG: 65°9'10,82"



Referencias:

- ① Transformador 60 MVA
- ② Seccionador polos paralelos c/ PAT
- ③ Transformador de corriente
- ④ Transformador de tensión
- ⑤ Interruptor
- ⑥ Descargador de sobretensiones
- ⑦ Seccionador fila India sin PAT
- ⑧ Aislador soporte

